

令和6年度		閱 覧 設 計 書		担当者	中尾
落札者	修 繕 番 号	環セ修繕第1号			
	修 繕 名	串木野環境センター工場棟1階空調機取替修繕			
	修 繕 場 所	いちき串木野市 冠岳 地内			
	修 繕 期 間	契約日から令和6年7月4日まで			
	入 札 執 行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋謙治			
指示事項					
注意事項					

令和6年度	精 査		設 計	
修繕番号	環セ修繕第1号			
修繕名	串木野環境センター工場棟1階空調機取替修繕			
修繕場所	いちき串木野市 冠岳 地内			
修繕料				
修繕期間	契約日から令和6年7月4日まで			
概要	・工場棟1階マルチエアコン取替（室外機1台・室内機3台）			



代価表（1）

機器費

（単位：円）

種 目	形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
室外機		台	1			冷房22.4kw 暖房25.0kw
室内機 仮眠室	天井埋込型 4方向吹出し ワイヤードリモコン付属	台	1			冷房4.5kw 暖房5.0kw
室内機 休憩室	天井埋込型 4方向吹出し ワイヤードリモコン付属	台	1			冷房4.5kw 暖房5.0kw
室内機 職員詰所	天井埋込型 4方向吹出し ワイヤードリモコン付属	台	1			冷房7.1kw 暖房8.0kw
小計						

## 代価表（２）

## 機器撤去・据付・処分費

（単位：円）

種 目	形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機器撤去費						
機器撤去費		式	1			
配管、保温材撤去費		式	1			
冷媒回収破壊処理費		式	1			
雑材料等		式	1			
機器据付費						
機器据付費		式	1			
転倒防止金具工事		式	1			
室内機吊金物工事		式	1			
クレーン費		式	1			
防振パット アンカーボルト工事		式	1			
試運転調整 データ測定費		式	1			
雑材消耗品		式	1			
養生費		式	1			
電気工事費		式	1			
処分費						
処分費		式	1			
小計						

代価表 (3)

## 配管設備費

(単位：円)

種 目	形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
被覆銅管	保温厚8mm φ 6.35	m	8			
被覆銅管	保温厚20mm φ 12.7	m	8			
同上継手・接合材		式	1			
支持金具類		式	1			
冷媒配管工事費		式	1			
保温工事費		式	1			
気密試験費		式	1			真空乾燥含む
冷媒	R410A	式	1			
雑材消耗品		式	1			
小計					0	