

回答日：令和7年1月21日

設計図書等の質問書に対する回答書

業務委託名：都計第1号 安茶地区樋門築造工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答内容
1	閲覧設計書第1号明細書の遮水工の「アーク手動溶接・陸上・隅肉・重合せ3mm以上8mm未満」の出典を教えてくださいませんか。	閲覧設計書 P6	出典は「市場単価」になります。
2	閲覧設計書第4号施工単価表の「止水板」(CF-200)の厚さを教えてくださいませんか。	閲覧設計書 P21、図面番号4号「樋門本体構造図(その2)」	止水板(CF-200)の厚さは「6mm」になります。
3	閲覧設計書第18号施工単価表、第19号施工単価表で設定している産業廃棄物受入先は、「南国殖産(株)」または、「南洲砕石(株)東市来工場」のどちらでしょうか。	閲覧設計書 P35、P36、特記仕様書 第15章第1条の1	産業廃棄物の受入先は「南国殖産(株)」にて計上しております。
4	閲覧設計書第4号施工パッケージの材料の「目地板」の材質は、「瀝青質」または、「瀝青繊維質」のどちらでしょうか。	閲覧設計書 P57	目地板の材質は「瀝青繊維質」になります。
5			