

回答日：令和7年4月17日

設計図書等の質問書に対する回答書

工事名：預託教総第1号 串木野小学校外1校空調設置工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答内容
1	串木野小の物件については、屋内外機の渡り線及び操作線が内訳書に記載されているが、川上小の物件には記載されていないが、有無は？		川上小学校においても、屋内外機の渡り線及び操作線は必要ですが、現在公告中の内訳書の記載内容にて積算をお願いします。 現場対応については、協議の上決定します。