

回答日：令和7年5月15日

設計図書等の質問書に対する回答書

業務委託名：都計第1号 安茶地区排水路築造工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答内容
1	フリードレーンⅡ型側溝本体・蓋版の単価の公表はしないのでしょうか。	排水施設工 2号明細書	(本体) 1000×1000×2000 113,000円 1000×1100×2000 128,000円 1100×900×2000 102,000円 1100×1100×2000 131,000円 1100×1200×2000 141,000円 (蓋版) 1000×1000×1000 27,500円 1000×1100×1000 31,800円 1100×900×1000 28,000円 1100×1100×1000 34,800円 1100×1200×1000 34,800円 にて計上しています。
2	横断暗渠R型600、400の活荷重はT-25又はT-14のどちらでしょうか。	排水施設工 2号明細書	横断暗渠R型600、400の活荷重はT-25で計上しております。
3	街路型側溝300×300×1000の本体・蓋版の単価の公表はしないのでしょうか。	排水施設工 2号明細書	(本体) 300×300×1000 24,800円 (普通蓋版) 300×500 3,100円 (集水蓋版) 300×500 8,970円 にて計上しております。
4	集水柵1号～4号鋼製蓋の単価の公表はしないのでしょうか。	排水施設工 2号明細書	(1号集水柵) 995×1000×90 142,000円 (2・3号集水柵) (647+647)×1300×150 264,000円 (4号集水柵) 110° 開閉式501×700×75 45,700円 いずれも受枠込みの金額となります。
5	建設廃材のアスファルト殻・コンクリート殻処分場は、2箇所の処分場の内積算上はどちらの処分場でしょうか。	産業廃棄物工 6号明細書	アスファルト殻・コンクリート殻処分場は、南州砕石(株)で考えております。