

回答日：令和7年12月16日

設計図書等の質問書に対する回答書

工事名: 7災304号 勝利山川河川災害復旧工事(1工区)

番号	質問内容	該当頁	回答内容
1	埋戻し及び路体(築堤)盛土について、現設計では発生土を使用することとなっていますが、発生土が玉石等で埋戻しに適さない場合は、購入土を設計変更にて計上していただけますか。	閲覧設計書 P4	変更対象とします。
2	工事用道路について、現設計では耕地の表土剥ぎ取り及び戻しが計上されませんが、施工時には前記の作業が発生する為、設計変更にて計上していただけますか。	閲覧設計書 P7	変更対象とします。
3	工事用道路について、圃場内のコンクリート取付道路からの進入となっていますが、今回の工事でコンクリート舗装が損壊した場合は、設計変更にて計上していただけますか。	閲覧設計書 P7	現地にて協議の上、必要であれば変更対象とします。
4	第2号施工単価表に記載のプレキャスト基礎ブロックは県公表の「コンクリート基礎ブロック鹿児島型I(コード:T1151)の11,500円/個」でよろしいですか。	閲覧設計書 P12	質問内容のとおりです。