回答日：令和8年10月20日

設計図書等の質問書に対する回答書

工事名：社会道維第2号　石瀬橋橋梁補修工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答内容
1	第1号施工単価表内で使用されている注入材とシール材は、公共事業設計単価表内の 注入材（エポキシ樹脂系クラック処理（床板補強用）参考比重1.15） シール材（エポキシ樹脂系クラック処理（床板補強用）参考比重1.7） を使用していると考えてよろしいでしょうか。	P 18	ご認識の通りです。
2	第2号単価表内の産業廃棄物（コンクリート塊（無筋））の受入先をご明示ください。	P 19	南州砕石㈱にて積算しております。