回答日： 令和8年10月21日

設 計 図 書 等 の 質 問 書 に 対 す る 回 答 書

工事名：住管第2号 市営住宅解体除去工事（大六野住宅外）

番号	質　問　内　容	設計図書等の該当頁	回　答　内　容
1	アスベスト事前調査費を計上してありませんが、調査済でしょうか。		アスベスト事前調査未済です。 事前調査については請負業者にて実施することとし、調査箇所、工法及び費用については協議の上決定します。
2	旧生冠中教頭住宅の増築分等の図面に未記載箇所は変更対象でしょうか。		図面は新築当時のものであるため、増築部分は図示されておりませんが、内訳数量に含まれており、変更対象ではありません。
3	エアコン撤去のフロンガス回収は変更対象でしょうか。		エアコンは事前に別途撤去予定です。
4	大六野住宅内のNTT柱は支線が影響がありそうですが撤去するのでしょうか。撤去の場合の時期はいつでしょうか。		撤去の予定はありません。 支障があれば、協議の上対応します。