

令和 5 年度		閱 覧 設 計 書		担当者	楯
落札者	工事番号	預託消防 第 2 号			
	工事名	消防本部感染症防止対策改修工事(電気設備)			
	工事箇所	いちき串木野市 昭和通 地内			
	工 期	着手の日より 日間(令和5年12月15日まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 5 年度

精
査

設
計

工事番号 預託消防 第 2 号

工事名 消防本部感染症防止対策改修工事(電気設備)

設計額 _____ 円也

工事概要

消防本部感染症防止対策改修(電気設備工事)

仮眠室個室化改修(1階 仮眠室・食堂、通信仮眠室、2階 消防団本部室)

仮眠室ブース(照明器具、スピーカー、コンセント) 16.0 室

幹線設備改修(共通)

分電盤設置(L1-2、L2-2) 1.0 式

動力盤(P-5) 1.0 式

各配線工事 1.0 式

内

訳

消防本部感染症防止対策改修工事(電気設備)

No	名 称	適 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第 回出来高金額	備 考
	直接工事費		1.0	式				
	共通仮設費		1.0	式				
	現場経費		1.0	式				
	一般管理費		1.0	式				
	工事価格							
	消費税相当額		10	%				
	設 計 額							

電気設備工事		電灯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイドハント形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P H 15A ×1 1P L 15A ×1	3	個			
ワイドハント形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	3	個			
ワイドハント形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P H 15A ×1 3W H 15A ×1	2	個			
ワイドハント形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 3W H 15A ×2 -	2	個			
ワイドハント形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 3W H 15A ×1 -	16	個			
埋込タンブラスイッチ	調光+3W ワイド型ホタル付	16	個	6,930		複合単価
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	54	個			
ジョイントボックス	大 透明	28	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	61	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	10	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	60	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	52	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	132	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	61	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	112	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			

電気設備工事		コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 125V	28	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 E 125V	6	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	39	個			
ジョイントボックス	大 透明	13	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	149	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	44	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	120	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	72	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	28	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	80	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	25	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	7	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	11	個			
機械はつり(タフモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 32mm	8	か所			
計						

